

Certifikat



for ydeevnens konstans

ZERTIFIZIERT

CERTIFICERET

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (Byggevarereforordningen – CPR) gælder dette certifikat for byggevaren(-varerne)

Energiforsyning i brandventilationsanlæg

Produkt navn/ specifikation	Energiforsyning i kontrolcentre EN i brandventilationsanlæg Styringer og strømforsyninger: 24 – 48 V Akkumulatorer: FIAMM, Multi- und Firstpower Se dokument nr. 12-002574-PR27
Niveauer og klasser for ydeevne	Funktionsklasse A, miljøklasse 1
Anvendelsesformål	Energiforsyningsudstyr til brug i brandventilationsanlæg
fremstillet af eller til	Jofo Pneumatik GmbH Eulenberg 14-20, D 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
fremstillet på fabrikken/fabrikkerne	Jofo Pneumatik GmbH Eulenberg 14-20, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Notificeret organ EF-referencenr.	0757 ift Rosenheim

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans og ydeevnerne beskrevet i annekts ZA i den/de harmoniserede standarder

EN 12101-10

anvendes efter system 1, og at byggevaren(-varerne) opfylder alle fastlagte krav i ovennævnte standard.

Dette certifikat blev udstedt første gang 19 september 2014 og vil være gyldigt til 18 september 2017, og så længe som de testmetoder og/eller krav anført i den harmoniserede standard eller fabrikken egen produktionskontrol til vurdering af ydeevnen med hensyn til de angivne væsentlige egenskaber ikke ændres, og produktet og produktionsbetingelserne på fabrikken ikke ændres betydeligt, eller certifikatet ikke suspenderes eller tilbagekaldes af produktcertificeringsorganet.

Anvendelsen af dette certifikat og betegnelsen af produkter er bundet af den foreliggende certificerings- og kontrolaftale med ift Rosenheim nr. 286 8017195.


Prof. Ulrich Sieberath
Institutleder

ift Rosenheim
19 september 2014




Christian Kehrer
Leder af det notificerede
produktcertificeringsorgan

